

**Informace o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažné havárie v objektu
provozovatele OPTIMA GAZ, s.r.o.**

*Krajský úřad
Středočeského kraje*

*OPTIMA GAZ, s.r.o.
Trhový Štěpánov*

*HZS
Středočeského kraje*

V souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a přílohou č. 1 vyhlášky č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti vydáváme informaci o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažné havárie v **objektu provozovatele OPTIMA GAZ, s.r.o., Dubějovická 361, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO 27576965 zařazeného do skupiny „B“** podle tohoto zákona rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 18. 7. 2016.

Nebezpečné látky přítomné u provozovatele:

Technologická část objektu je tvořena skladem LPG se sedmi zásobníky, tankovištěm, kompaktní čerpací stanicí LPG se jedním zásobníkem a plnírnou tlakových lahví se dvěma zásobníky, které mohou mít významný vliv na případný vznik závažné havárie, na životy a zdraví lidí a zvířat nebo na škody na životním prostředí.

Hlavní typy scénářů možných havárií:

1. Exploze LPG.
2. Únik nebezpečné látky do ovzduší (zplodin hoření) z poškozeného zařízení jako následku poruchy na armaturách, exploze nebo požáru v objektu.
3. Únik nebezpečné látky do půdy nebo vody není pravděpodobný, zkapalněný LPG se rychle odpařuje.

Ochranná opatření provozovatele:

- Vnitřní předpisy pro rizikové činnosti a prověřování zaměstnanců z jejich znalostí, ze znalostí technologických postupů a s předpisy výrobců zařízení
- Zavedení harmonogramu údržby, kontrol a revizí
- Automatické odstavovací a blokovací systémy při manipulaci na plnicích a stáčecích místech zkapalněného LPG
- Detekční a poplachové systémy (optická a zvuková signalizace dolní meze výbušnosti, elektrická požární signalizace, kamerový systém)
- Opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci
- Vnitřní havarijní plán

Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS):

Společnost OPTIMA GAZ, s.r.o. nemá vlastní jednotku HZSP, v případě potřeby zajištění zásahových sil a prostředků na provádění záchranných a likvidačních činností podle zákona o požární ochraně žádá o pomoc KOPIS HZS Kladno. Provozovatel má krajským úřadem schválenou bezpečnostní zprávu, ve které je mj. podrobně zpracováno posouzení rizik závažné havárie, zásady, cíle a politika prevence závažných havárií, popis systému řízení bezpečnosti a preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku a následků závažné havárie.

Doporučené chování obyvatelstva v okolí objektu v případě závažné havárie:

Z analýzy rizik vyplývá, že pravděpodobnost ohrožení osob, majetku a životního prostředí s možnými následky mimo území objektu je přijatelné.

Dosah exploze nebo případného požáru může překročit hranice objektu a zasáhnout sousední společnost G.A.M. HEAT s.r.o., nezasáhne ale obytnou oblast obce.

V případě nebezpečí šíření zplodin hoření budou občané varováni mobilními jednotkami Policie Středočeského kraje vybavených megafony a místním rozhlasem.

V případě zpozorování havárie nebo úniku toxické látky ohlásit tuto skutečnost na **tel. číslo 150, 155, 158 nebo 112.**

Doporučené chování při požáru, výbuchu nebo úniku nebezpečné látky:

- Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti místa vzniku havárie, ukrytí v bezpečných a neohrožovaných budovách, uzavření oken a dveří
- Vypnutí ventilace (nebezpečí nasátí jedovatých zplodin hoření).
- K ochraně proti sálavému teplu z požáru lze použít navlhčený oděv, celý povrch těla musí být zakryt. Tento postup lze použít pouze omezeně podle intenzity sálavého tepla
- K ochraně dýchacích cest před zplodinami hoření lze použít překrytí úst a nosu složeným kusem látky, mírně navlhčeným ve vodě či vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové a upevněným v zátylku
- **Poskytnout první pomoc zraněným, zvláštní pozornost věnovat dětem, starším občanům a lidem s postižením**
- **Řídit se pokyny složek IZS**

Další informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí je možné získat na Krajském úřadu středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 4116.